



住保機確認第 09-194 号
平成 30 年 9 月 12 日

設計施工基準第 3 条に係る確認について

日新工業株式会社
代表取締役 相臺 公豊 殿

住宅瑕疵担保責任保険法人
住宅保証機構株式会社
代表取締役社長 能登 義春



平成 22 年 2 月 15 日付けでいただきました「アスファルトシングル」に係る申出につきましては、当機構住宅瑕疵担保責任保険（まもりすまい保険）設計施工基準第 3 条に基づき、下記のとおり取扱いができることを確認いたしましたので通知いたします。

つきましては保険契約申込み手続き等に遺漏がないようお願い申し上げます。

記

1. 工法または建築材料の名称
別表「設計施工基準第 3 条確認仕様一覧」に掲げる「アスファルトシングル工法」
2. 工法または建築材料の概要及び条件
下葺材に粘着層付改質アスファルトシートを使用することにより、重ね部は粘着層により密着されるため、重ね幅を 100 mm 以上とするアスファルトシングル工法。
なお、施工方法等は「マルエスシングル施工マニュアル」及び施工要領に従うことを条件とする。
3. 適用地域
全国
4. 適用範囲・部位
木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造および鉄骨造住宅の勾配屋根
5. 当該工法または建築材料を用いた場合に適用を除外する条項
設計施工基準第 7 条 2 項二号（下葺き材の重ね幅）、同四号（下葺き材の巻き返し高さ）、第 19 条第 2 項二号（下葺き材の重ね幅）、同四号（下葺き材の巻き返し高さ）
6. 保険契約申込み手続きのための要件
 - ① 保険契約申込みの際に本書の写しを提出してください。
 - ② 断面図等に防水仕様記号及び勾配を明記いただくよう、設計者へご指示ください。
7. 適用日
平成 21 年 7 月 1 日以降にまもりすまい保険の保険契約申込みを受け付けた住宅から適用します。ただし、本書発行後であっても保険契約上、引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行う場合があります。

別表 設計施工基準第3条確認仕様一覧

アスファルトシングル工法			
工法名		仕様・記号	
アスファルト防水の仕様 (勾配屋根工法・シングル) 【日本アスファルト防水工業協同組合】		SL-1 SLI-1	(非断熱工法:下地勾配 2/10以上) (断熱工法:下地勾配 2/10以上)
マルエスシングル	新築	SN-501 SN-502 SN-501B SN-502B SN-506B	(非断熱工法:下地勾配 2/10以上) (非断熱工法:下地勾配 1/10以上~3/10以下) (断熱工法:下地勾配 2/10以上) (断熱工法:下地勾配 1/10以上~3/10以下) (断熱工法:下地勾配 2.5/10以上~5/10未満)
	改修 被せ工法	SS- 1 SS- 2 SS- 3 SS- 4 SS-10 SS-20 SS-30 SS-40 立上り SS-V	(非断熱工法:下地勾配 1/10以上~2/10未満) (非断熱工法:下地勾配 2/10以上~5/10未満) (非断熱工法:下地勾配 5/10以上~10/10未満) (非断熱工法:下地勾配 10/10以上) (断熱工法:下地勾配 1/10以上~2/10未満) (断熱工法:下地勾配 2/10以上~5/10未満) (断熱工法:下地勾配 5/10以上~10/10未満) (断熱工法:下地勾配 10/10以上)
	改修 撤去工法	SS- 5 SS- 6 SS- 7 SS- 8 SS-50 SS-60 SS-70 SS-80 立上り SS-V	(非断熱工法:下地勾配 1/10以上~2/10未満) (非断熱工法:下地勾配 2/10以上~5/10未満) (非断熱工法:下地勾配 5/10以上~10/10未満) (非断熱工法:下地勾配 10/10以上) (断熱工法:下地勾配 1/10以上~2/10未満) (断熱工法:下地勾配 2/10以上~5/10未満) (断熱工法:下地勾配 5/10以上~10/10未満) (断熱工法:下地勾配 10/10以上)